



MUNICÍPIO DO MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

----- **EDITAL N.º 206/2026** -----

----- **FERNANDO JOSÉ GOUVEIA CARIA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO.** -----

-----**TORNA PÚBLICO**, que no âmbito de intervenção nas infraestruturas elétricas, haverá **corte de trânsito na Cidade de Montijo, nos dias 02 e 03 de novembro de 2026.** -----

----- **ASSIM SENDO, INFORMA QUE:** -----

----- Será impedido o trânsito de veículos na Travessa João de Deus, nos dias 02 e 03 de novembro de 2026, no período compreendido entre as 09h00 e as 13h00, bem como entre as 14h00 e as 18h00, com informação de percurso alternativo no local, com exceção a viaturas de emergência.-----

----- **PARA CONSTAR**, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

----- E eu, *Nuno Filipe Alves Gomes*, Chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida, desta Câmara Municipal o subscrevi.-----

----- Paços do Município de Montijo, 28 de outubro de 2026 -----

----- O Presidente da Câmara, -----

PLR: 910000477256

Data Pedido RD: 2026-07-01

Dados do Projeto

Freguesia:	Montijo	Tipo de Pedido:	OBB	PEDIDO DE LIGAÇÃO OBRAS BT
Concelho:	MONTIJO	Lugar:	MONTIJO	
		Rua:	TRAVESSA JOAO DE DEUS 9999	

Dados de Alimentação

PT: 0003	Circuito:	Armário: 0621	Tribloco:
----------	-----------	---------------	-----------



Pavimentos

Extensão	Tipo	Extensão	Tipo	Extensão	Tipo	Extensão	Tipo
2	Calçada						

No caso de existir uma ou mais linhas de Média e/ou Alta Tensão nas imediações do local, deverão contactar-nos antes do início dos trabalhos, não podendo ser imputadas, a esta empresa, quaisquer responsabilidades, civil ou criminal, por eventuais acidentes que possam ocorrer pela aproximação excessiva às referidas linhas.

Deverá:

Ter em consideração as distâncias de acordo com o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT);

Respeitar as recomendações da E-REDES relativamente às distâncias a manter entre os condutores da linha e qualquer componente da grua ou carga:
3 metros, para linhas de tensão até 60 kV;
5 metros, para linhas de tensão superior a 60 kV.

É obrigatório garantir que a vegetação não é um fator de risco, quer no estabelecimento de novas linhas, quer em linhas já estabelecidas.



Coordenadas (Latitude | Longitude):

	Posto de Betão		Ponto de Entrega		Terra		Caixa de Visita
	Cabo Aéreo		Cabo Subterrâneo		União		Coluna 1P c/ Luminária
	Caixa de Rede Aérea		Armário Distribuição		Braço c/ Luminária		Coluna 1P Jardim
	Posto Transformação						

● A Instalar ● Existente ● A Transferir ● A Remover

PLR: 910000477256

Data Pedido RD: 2026-07-01

Dados do Projeto

Freguesia: Montijo Tipo de Pedido: OBB PEDIDO DE LIGAÇÃO OBRAS BT
Concelho: MONTIJO Lugar: MONTIJO
Rua: TRAVESSA JOAO DE DEUS 9999

Dados de Alimentação

PT: 0003 Circuito: Armário: 0621 Tribloco:



No caso de existir uma ou mais linhas de Média e/ou Alta Tensão nas imediações do local, deverão contactar-nos antes do início dos trabalhos, não podendo ser imputadas, a esta empresa, quaisquer responsabilidades, civil ou criminal, por eventuais acidentes que possam ocorrer pela aproximação excessiva às referidas linhas.

Deverá:

Ter em consideração as distâncias de acordo com o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT);

Respeitar as recomendações da E-REDES relativamente às distâncias a manter entre os condutores da linha e qualquer componente da grua ou carga:

3 metros, para linhas de tensão até 60 kV;
5 metros, para linhas de tensão superior a 60 kV.

É obrigatório garantir que a vegetação não é um fator de risco, quer no estabelecimento de novas linhas, quer em linhas já estabelecidas.



Coordenadas (Latitude | Longitude):

	Poste Betão		Coluna IP		Portinhola		Cabo Aéreo
	Coluna de Jardim		Caixa de Rede Aérea		Caixa de Contador		Cabo Subterrâneo
	Armário Distribuição		Luminária Rede Aérea	A Instalar Existente A Transferir A Remover			