| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE MONTIJO | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3a) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20 | 20 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,1 | 0,6 | --- | --- | 20 | 20 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7 | 7,7 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 323 | 474 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | 3 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | 0,56 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | >300 | --- | --- | 6 | 6 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | <10 | 20 | 0 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida-P | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

***(*) - NOTAS:***

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuida no municipio de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Andre Agatão

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE PAU QUEIMADO | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3b) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11 | 11 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11 | 11 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,2 | 0,6 | --- | --- | 11 | 11 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,8 | 8,2 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 481 | 512 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | 4,9 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | 0,77 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | 76 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | 129 | 191 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <15 | 19 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dimetenamida-P | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| AMPA | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

***(*) - NOTAS:***

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no municipio de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Amadeu Agatão

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE SARILHOS GRANDES | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3c) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,3 | 1,1 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,2 | 7,2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 246 | 246 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dimetenamida-P | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| AMPA | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

*(*) - NOTAS:*

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Agnaldo Agostinho

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE CANHA | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3d) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,2 | 0,3 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,5 | 7,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 242 | 242 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | 6 | 6 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,003 | <0,003 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | <5 | <5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | 27 | 27 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | <0,0050 | <0,0050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | 0,15 | 0,15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | <0,015 | <0,015 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,9 | <0,9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | 55 | 55 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | 66 | 66 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | 3,1 | 3,1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | 25 | 25 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | 15 | 15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dimetenamida-P | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Imidaclopride | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| AMPA | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | 0,049 | 0,049 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Urânio (µg/L) | 30 | 10,8 | 10,8 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | 7 | 7 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | <0,00150 | <0,00150 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |

*(*) - NOTAS:*

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuida no municipio de Montijo está em conformidade com com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual. Foi detectado um valor superior ao nível de verificação de alfa total atribuído a caracteristicas naturais da origem de água, tendo sido determinado o radionuclídeo específico Radio 226 que conduziu a um valor conforme de dose indicativa inferior a 0,1 mSv, não tendo por isso sido tomadas medidas adicionais. A Autoridade de Saúde não determinou risco para a saúde humana.

**O Diretor Delegado:** Duarte Agostinho

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE AFONSOS | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3e) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,4 | 0,6 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,1 | 7,1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 200 | 200 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida-P | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

*(*) - NOTAS:*

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuida no municipio de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Amaro Agostinho

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGÕES | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3f) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,3 | 0,5 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,6 | 7,6 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 350 | 350 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dimetenamida-P | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| AMPA | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

*(*) - NOTAS:*

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3-cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no municipio de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Amaro Agtino

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3g) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,1 | >1,5 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 6,7 | 6,7 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 191 | 191 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | 28 | 28 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida-P | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

*(*) - NOTAS:*

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuida no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Amadeu Agostinho

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE TAIPADAS | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3h) |
|---|---|---|

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

**3º TRIMESTRE 2026**
**01 julho a**
**30 setembro**

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,3 | 0,4 | --- | --- | 3 | 3 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,5 | 7,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 193 | 193 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | 0,53 | 0,53 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetenamida-P | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AMPA | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

*(*) - NOTAS:*

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Arnaldo Azevedo

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE FAIAS | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3i) |
|---|---|---|

**Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).**

**3º TRIMESTRE 2026**
**01 julho a**
**30 setembro**

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,4 | >1,5 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 7,6 | 7,6 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | 312 | 312 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | <2 | <2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação (NTU) | 4 | 0,45 | 0,45 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | <1 | <1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,003 | <0,003 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | <0,15 | <0,15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | 15,5 | 15,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | 10 | 10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | <0,0050 | <0,0050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | <0,015 | <0,015 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,9 | <0,9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | 110 | 110 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | <50 | <50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | 5 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | <15 | <15 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | <0,02 | <0,02 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | 3,3 | 3,3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | <3 | <3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | 31 | 31 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | 30 | 30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | <1,5 | <1,5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dimetenamida-P | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Imidaclopride | 0,10 | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| AMPA | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | <0,04 | <0,04 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | <0,00150 | <0,00150 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |

***(*) - NOTAS:***

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuida no municipio de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Amaro Agostinho

**Data da publicitação:** 23/10/2026

| SMAS MONTIJO | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO<br>NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONTIJO<br>ZONA DE ABASTECIMENTO DE S. GABRIEL | EDITAL DA QUALIDADE DA ÁGUA Nº 3j) |
|---|---|---|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto na sua redação atual, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). | | 3º TRIMESTRE 2026<br>01 julho a<br>30 setembro |

| Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| *Escherichia coli* (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Desinfetante residual (mg/L) | --- | 0,1 | 0,5 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Condutividade (µS/cm a 20ºC) | 2500 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cor (mg/L PtCo) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Turvação (NTU) | 4 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Enterococos (N/100 mL) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| *Clostridium perfringens* (N/100ml) | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alumínio (µg/L Al) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Amónio (mg/L $NH_4$) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Antimónio (µg/L Sb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Arsénio (µg/L As) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzeno (µg/L) | 1,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Boro (mg/L B) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bromatos (µg/L $BrO_3$) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cádmio (µg/L Cd) | 5,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cálcio (mg/L Ca) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Cianetos (µg/L CN) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloretos (mg/L Cl) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloritos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cloratos (mg/L) | 0,7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Chumbo (µg/L Pb) | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Cobre (mg/L Cu) | 2,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Crómio (µg/L Cr) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L) | 3,0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Ferro (µg/L Fe) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Fluoretos (mg/L F) | 1,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)(*): | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Magnésio (mg/L Mg) | --- | NA | NA | --- | --- | 0 | 0 | NA |
| Manganês (µg/L Mn) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitratos (mg/L $NO_3$) | 50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Nitritos (mg/L $NO_2$) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Mercúrio (µg/L Hg) | 1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Níquel (µg/L Ni) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Oxidabilidade (mg/L $O_2$) | 5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Potássio (mg/L K) | Sem alteração anormal | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Selénio (µg/L Se) | 20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sódio (mg/L Na) | 200 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Sulfatos (mg/L $SO_4$) | 250 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L)(*): | 10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Trihalometanos - total (µg/L)(*): | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Pesticidas – total (µg/L) | 0,50 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bentazona | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| M656PH051 | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dimetenamida-P | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Imidaclopride | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Terbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Desetilterbutilazina | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Glifosato | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| AMPA | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Dose Indicativa Total (mSv) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Alfa total (Bq/L) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Rádio 226 (Bq/L) | 0,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Urânio (µg/L) | 30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Bisfenol A(µg/L) | 2,5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| Acidos Haloaceticos(µg/L)(*) | 60 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |
| soma PFAS(µg/L)(*) | 0,10 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA |

***(*) - NOTAS:***

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 - cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

**Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas)e ao parecer da Autoridade de Saúde**: os resultados apresentados demonstram que a qualidade da água distribuída no município de Montijo está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023 de 21 de Agosto, na sua redação atual.

**O Diretor Delegado:** Amadeu Agostinho

**Data da publicitação:** 23/10/2026